

令和7年度 県央県南クリーンセンターの維持管理の状況に関する記録

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

- (1) 種類： 可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物）
(2) 処理量

号	炉	単位/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
1号炉	t	3,078.91	3,848.93	2,955.28	3,551.25	3,427.54	0.00	0.00							16,861.91
2号炉	t	1,354.12	4,024.30	2,923.53	3,218.25	4,069.99	3,304.75	1,239.65							20,134.59
3号炉	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.96	2,310.47							4,882.43
合 計	t	4,433.03	7,873.23	5,878.81	6,769.50	7,497.53	5,876.71	3,550.12							41,878.93

2. 改質設備内のガスの温度及び除去設備に流入する改質ガスの温度

- (1) 改質設備内のガスの温度測定位置、測定月、測定温度（連続測定の月平均値）
測定位置：炉頂ガス温度

号	炉	単位/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均
1号炉	℃	990	1,156	896	1,050	1,004	35	27							737
2号炉	℃	498	1,167	896	970	1,164	1,009	427							876
3号炉	℃	26	31	32	32	35	814	714							241

- (2) 除去設備に流入する改質ガスの温度測定位置、測定月、測定温度（連続測定の月平均値）
測定位置：急冷塔出側ガス温度

号	炉	単位/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均
1号炉	℃	56	57	52	53	53	34	28							48
2号炉	℃	44	63	56	55	59	56	39							53
3号炉	℃	25	30	32	36	36	51	45							36

3. 冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去をした日

- (1) 冷却設備にたい積したばいじんを除去をした日

冷却設備名：	急冷塔				酸洗浄塔			
号	炉	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
1号炉								
2号炉								
3号炉		4/17、21～22	5/27～5/29		4/14～16、21	7/30、31		

- (2) 除去設備にたい積したばいじんを除去をした日

除去設備名：	アルカリ洗浄塔				脱硫洗浄塔			
号	炉	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
1号炉								
2号炉				10/10、17				
3号炉		4/17～18、22～24	5/7～5/9	5/14	10/14、16、17			

共通系			
設備名	年月日	年月日	年月日
精密除じん機	6/24、25、26、27、30	10/13～17、20～22	
除じん沈殿槽	10/20		

4. 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類、ばい煙（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素等）濃度の測定結果（O₂12%換算）

- (1) ダイオキシン類の濃度測定に係る測定位置、採取・結果日、測定結果（年2回）

測定位置	単位	法規制値	協定値	採取年月日	結果年月日	測定結果
除去設備出口 （除湿塔出口）	ng-TEQ/mN	0.1以下	0.01以下			

測定位置	単位	法規制値	協定値	採取年月日	結果年月日	測定結果
No.1ガスエンジン	ng-TEQ/mN	0.1以下	0.01以下			
No.2ガスエンジン	ng-TEQ/mN					
No.3ガスエンジン	ng-TEQ/mN					
No.4ガスエンジン	ng-TEQ/mN					
No.5ガスエンジン	ng-TEQ/mN					
ガス焚きボイラ	ng-TEQ/mN					
平 均	ng-TEQ/mN					

- (2) ばい煙（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素等）濃度測定に係る測定位置、採取・結果日、測定結果

測定位置（回数）：除去設備出口（除湿塔出口）（年2回）

区 分		法規制値	協定値	第1回		第2回	
採取年月日							
結果年月日							
ばいじん	g/mN	0.04以下	0.02以下				
窒素酸化物	ppm	250以下	30以下				
硫黄酸化物	ppm	4000以下	20以下				
塩化水素	ppm	430以下	20以下				
硫化水素	ppm	-	-				

測定位置（月）：No.1ガスエンジン（連続測定の月平均値）

区 分	法規制値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじん	g/mN	0.04以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000					
窒素酸化物	ppm	250以下	0	0	1	2	2	3	2					
硫黄酸化物	ppm	4000以下	6	10	10	10	8	9	7					
塩化水素	ppm	430以下	0	0	0	0	0	0	0					

測定位置（月）：No.2ガスエンジン（連続測定の月平均値）

区 分	法規制値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじん	g/mN	0.04以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					
窒素酸化物	ppm	250以下	5	10	11	7	0	10	5					
硫黄酸化物	ppm	4000以下	8	12	10	6	7	10	6					
塩化水素	ppm	430以下	0	0	0	0	0	0	0					

測定位置（月）：No.3ガスエンジン（連続測定の月平均値）

区 分	法規制値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじん	g/mN	0.04以下	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000					
窒素酸化物	ppm	250以下	3	7	4	8	5	4	2					
硫黄酸化物	ppm	4000以下	9	13	11	11	7	8	5					
塩化水素	ppm	430以下	0	0	0	0	0	0	0					

測定位置（月）：No.4ガスエンジン（連続測定の月平均値）

区 分	法規制値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじん	g/mN	0.04以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					
窒素酸化物	ppm	250以下	2	7	5	8	5	2	5					
硫黄酸化物	ppm	4000以下	5	10	10	10	8	6	6					
塩化水素	ppm	430以下	0	0	0	0	0	0	0					

測定位置（月）：No.5ガスエンジン（連続測定の月平均値）

区 分	法規制値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじん	g/mN	0.04以下	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000					
窒素酸化物	ppm	250以下	3	6	5	8	4	3	6					
硫黄酸化物	ppm	4000以下	7	11	10	11	7	7	6					
塩化水素	ppm	430以下	0	0	0	0	0	0	0					

測定位置（月）：ガス焚きボイラ（連続測定の月平均値）

区 分	法規制値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじん	g/mN	0.04以下	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000					
窒素酸化物	ppm	250以下	15	11	12	15	8	11	10					
硫黄酸化物	ppm	4000以下	9	12	10	12	9	8	5					
塩化水素	ppm	430以下	0	0	0	0	0	0	0					